

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica (kw)	Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)	IMPORTO	Bollino	Periodicità delle ispezioni
Impianti con generatori di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	P>10 e ≤ 35	2	€ 15,00	verde	Ogni 4 anni a partire dalla potenza di 20kw
		P> 35 e ≤ 70	2	€ 30,00	arancio	
		P> 70 e ≤ 100	2	€ 65,00	giallo	
		P> 100 e ≤ 116	1	€ 65,00	giallo	Ogni 2 anni
		P> 116 e ≤ 350	1	€ 100,00	blu	
	P > 350	1	€ 150,00	rosso		
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	P>10 e ≤ 35	4	€ 15,00	verde	Il rapporto di efficienza energetico ha valore ispettivo
		P> 35 e ≤ 70	4	€ 30,00	arancio	
		P> 70 e ≤ 100	4	€ 65,00	giallo	
		P> 100 e ≤ 116	2	€ 65,00	giallo	Ogni 4 anni
P> 116 e ≤ 350		2	€ 100,00	blu		
P > 350	2	€ 150,00	rosso			
Impianti con macchine frigorifere / pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	P>12 e ≤ 35	4	€ 15,00	verde	Il rapporto di efficienza energetico ha valore ispettivo
		P> 35 e ≤ 70		€ 30,00	arancio	
		P> 70 e ≤ 100		€ 65,00	giallo	
	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	P> 100 e ≤ 116	2	€ 65,00	giallo	Ogni 4 anni
		P> 116 e ≤ 350		€ 100,00	blu	
		P > 350		€ 150,00	rosso	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P>12 e ≤ 35	4	€ 15,00	verde	Il rapporto di efficienza energetico ha valore ispettivo
		P> 35 e ≤ 70		€ 30,00	arancio	
		P> 70 e ≤ 100		€ 65,00	giallo	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P> 100 e ≤ 116	4	€ 65,00	giallo	Ogni 4 anni
		P> 116 e ≤ 350		€ 100,00	blu	
		P > 350		€ 150,00	rosso	
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P>12 e ≤ 35	2	€ 15,00	verde	Il rapporto di efficienza energetico ha valore ispettivo
		P> 35 e ≤ 70		€ 30,00	arancio	
		P> 70 e ≤ 100		€ 65,00	giallo	
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P> 100 e ≤ 116	2	€ 65,00	giallo	Ogni 4 anni
P> 116 e ≤ 350		€ 100,00		blu		
P > 350		€ 150,00		rosso		